



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС  
России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru)

Отдел надзорной деятельности г. Ленинска-Кузнецкого

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: [ogpn\\_5@mail.ru](mailto:ogpn_5@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 222/ 1 /159**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя Вершинина Ивана Юрьевича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения зам.главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Балабиной О.В. от 30 июня 2015 года № 222 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин 21 июля 2015 г. по 13 час. 00 мин. 21 июля 2015 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Ленинска- Кузнецкого по пожарному надзору Ниничук Татьяной Семёновной ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 4/5

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» Вершининым Иваном Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выполнить ограждение на крыше учебного корпуса.	п.24 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г, п.2.8 СНИП 2.01.02-85*, п.3.24 СНИП 31-06-2009	01.07.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Ленинск-Кузнецкого пожарному надзору  
Ниничук Татьяна Семёновна

«21» июля 2015 г.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:

И.Ю. Вершинин  
(подпись)

«21» июля 2015 г.

директор ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»  
Вершинин И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)